



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00321

Серия ВУ № 0028796

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»; место нахождения: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15, ком. 1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15; тел.: +375 17 322 10 33; адрес электронной почты (e-mail): tisi@tisi.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 031.02 от 03.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»; сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100258222; место нахождения: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 52; тел.: +375 17 365 54 09; адрес электронной почты (e-mail): sbyt@bylectrica.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»; место нахождения: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 52; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д. 55

ПРОДУКЦИЯ

Короба электротехнические (кабель-каналы) из поливинилхлорида, типов: КДК 12x12, КДК 15x10, КДК 16x16, КДК 20x10, КДК 25x16, КДК 25x25, КДК 40x16, КДК 40x25; КДК-Д 12x12, КДК-Д 15x10, КДК-Д 16x16; КДК-Д 20x10, КДК-Д 25x16, КДК-Д 25x25, КДК-Д 40x16, КДК-Д 40x25, КДК-Д 40x40, КДК-Д 60x40, КДК-Д 100x60 по ТО ВУ 100258222.006-2017 «Короба электротехнические (кабель-каналы). Техническое описание». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ ПБ-52/21, ПБ-53/21 от 06.04.2021, № ПБ-142/21 от 04.10.2021 Испытательного центра «ТИСИ» Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227; отчет об анализе состояния производства от 24.03.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4. Короб типа КДК-Д 100x60 предназначен для одиночной прокладки кабелей и проводов. В обозначении типа коробов указан внешний размер (ширина, высота) в миллиметрах. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00064 от 19.04.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.10.2021

ПО 18.04.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Туфатулина Наталья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Артемьев Павел Викторович

РВП «Белорусская сертификация» (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)